

**УТВЕРЖДАЮ**  
**И.о. ректора Казанской**  
**государственной консерватории имени**  
**Н.Г. Жиганова**  
**В.Р. Дулат-Алеев**  
**«30» сентября 2021 г.**

## ИНСТРУКЦИЯ

**о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности автоматической системы пожарной сигнализации.**

**При поступлении сигнала «Пожар» дежурный вахтер по зданию, обязан:**

- 1.1.** Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки шлейфов сигнализации и осуществить сброс сигнала.
- 1.2.** Немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону «01», указав адрес объекта, что горит, свою фамилию и номер телефона, с которого передается сообщение.
- 1.3.** Лично или через ответственных лиц выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар), ложное срабатывание, отключение электроэнергии т. п.) и сообщить о срабатывании руководству Консерватории.

### **При пожаре:**

- 2.1.** Объявить тревогу для членов добровольной пожарной дружины, доложить обстановку руководству управления.
  - 2.2.** Включить по согласованию с руководством управления (в зависимости от обстановки) систему централизованного оповещения людей о пожаре.
  - 2.3.** Обеспечить (организовать) эвакуацию людей из горящего помещения, соседних с ним помещений, в которых имеется непосредственная угроза людям в результате воздействия огня и дыма.
  - 2.4.** Организовать эвакуацию ценной документации, оборудования, имущества и других материальных ценностей из горящего помещения.
  - 2.5.** Сообщить инженерным службам объекта о пожаре с целью принятия ими мер по отключению систем вентиляции в соответствующих помещениях, включения аварийного и эвакуационного освещения.
- 3. В случае ложного срабатывания** пожарной сигнализации или при повреждении шлейфа отключить данный шлейф соответствующим тумблером, принять меры к дополнительной охране помещений и сообщить руководству (ректору, проректору по АХР) и в организацию осуществляющую техническое плановое обслуживание охранно-пожарной сигнализации сигнализации.
- 4.** О поступивших сигналах и принятых по ним мерах произвести запись в журнале сработок пожарной сигнализации.

Начальник отдела по охране труда



В.С. Спиридонов